

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

Autoryzovaná osoba 209

Decyzja o udzieleniu autoryzacji nr 06/2017, wydana przez Urząd Normalizacji Technicznej, Metrologii i Badań Państwowych w dniu 1 lutego 2017 r.

wydaje

CERTYFIKAT PRODUKTU

nr AO209/C5/2022/032

Zgodnie z postanowieniami § 5 Rozporządzenia Rządu nr 163/2002 Dz.U., które określa wymagania techniczne dla wybranych wyrobów budowlanych, zmienionego Rozporządzeniem Rządu nr 312/2005 Dz.U. oraz rozporządzenie rządu nr 215/2016 Sb. Dz.U., osoba uprawniona potwierdza, że dla wyrobu budowlanego:

Zamknięcia przeciwpożarowe:

Drzwi obrotowe aluminiowe jedno i dwuskrzydłowe pełne lub przeszklone z doświetlami i elementami przeszklonymi nadproża, wykonane z systemu profili ALIPLAST FR 90 (o odporności ogniowej EI60)

Producent i miejsce produkcji:

„KAW-MET“ Dorota Kawińska Marek Kawiński Spółka Jawna
ul. Krakowska 11, 37-716 Orły
POLSKA
REGON: 386364220

zapoznała się z dokumentacją przedstawioną przez producenta, przeprowadziła wstępne badanie typu produktu na próbce, przeprowadziła wstępną kontrolę na miejscu, oceniła system kontroli produkcji i stwierdziła, że

- wymieniony wyrób spełnia wymagania związane z podstawowymi wymaganiami w/w rozporządzenia rządowego określonymi przez określone normy, budowlane świadectwo techniczne:

STO nr 209-032-22 z dnia 16.05.2022 wydany przez Osobę Uprawnioną 209 ważny do 22.02.2025.

Są to następujące właściwości:

Właściwość	Regulacja techniczna	Klasyfikacja / wartość
Odporność na ogień	ČSN EN 13501-2 ČSN EN 16034 STO 209-032-22	E 60-C / EI ₁ 30-C / EI ₂ 60-C / EW 60-C
Rodzaj konstrukcji	ČSN 73 0810	DP1

- system zarządzania produkcją odpowiada odpowiedniej dokumentacji technicznej i zapewnia, że wyroby wprowadzane do obrotu spełniają wymagania określone wyżej wymienionymi normami, atestem budowlanym oraz odpowiadają dokumentacji technicznej zgodnie z § 4 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia rządu.

Certyfikat wydawany jest na podstawie **Protokołu Certyfikacji nr PC-032-22 z dnia 16.05.2022 r.**, który zawiera wnioski z badania, weryfikacji i wyników badań, opis podstawowy oraz ewentualnie ekspozowanie certyfikowanego wyrobu niezbędne do jego identyfikacji.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 16.05.2022 i zachowuje ważność tak długo, jak długo spełnione są wymagania i warunki określone w określonych normach, certyfikacie technicznym konstrukcji, do którego się odniesiono, lub warunki produkcji w miejscu produkcji lub systemu kontroli produkcji nie ulegną istotnym zmianom lub jeżeli osoba upoważniona nie dokona zmiany lub unieważnienia tego certyfikatu.

Upoważniona osoba co najmniej raz na 12 miesięcy sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli produkcji u producenta, pobiera próbki wyrobów w miejscu produkcji, przeprowadza ich badania i ocenia czy właściwości wyrobu odpowiadają określonym normom, konstrukcjom atest techniczny zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 wyżej wymienionego Rozporządzenia Rządu. Upoważniona osoba sporządza protokół z oceny nadzoru, który przekazuje producentowi.



Data wydania: 16 maja 2022 r

Inż. Petr Sláčík
Zastępca Dyrektora AO 209