

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydaje

CERTYFIKAT

w sprawie weryfikacji właściwości i klasyfikacji do znakowania produktu znakiem CE
Nr CE-ZSTV-065-22

na produkt:

Drzwi podnoszono-przesuwne aluminiowe, system ULTRAGLIDE (i, i+)

producent:

ALIPLAST Sp. z o.o.
ul. Wacława Moritza 3, 20-276 Lublin
Polska
REGON: 432507517

Laboratorium Badawcze Budownictwa i Stolarki STV zaświadcza niniejszym, że:

- próbki wyrobu wykazują zgodność następujących właściwości z podstawowymi wymaganiami norm:

Właściwość	Norma klasyfikacji	Klasyfikacja / wartość
Odporność na obciążenia wiatrem	EN 12210	klasa C3 - schemat A (wymiar 3850 mm x 2550 mm)
Wodoszczelność	EN 12208	klasa 7A - schemat A (wymiar 3850 mm x 2550 mm) $U_w = 1,4 / 1,3 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ - z szybą zespoloną $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, ramka TGI-Spacer M $U_w = 1,2 / 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ - z szybą zespoloną $U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, ramka TGI-Spacer M $U_w = 1,1 / 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ - z szybą zespoloną $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, ramka TGI-Spacer M $U_w = 1,0 / 1,0 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ - z szybą zespoloną $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, ramka TGI-Spacer M
Współczynnik przenikania ciepła *	Deklarowana wartość	
Przepuszczalność powietrza	EN 12207	klasa 4 - schemat A (wymiar 3850 mm x 2550 mm)

* Wartości przed ukośnikiem odnoszą się do ramy ULTRAGLIDE, ULTRAGLIDE i z $U_f = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ /za ukośnikiem do ramy ULTRAGLIDE i+ z $U_f = 2,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$, z zastosowaniem ramki dystansowej TGI-Spacer M. Wartości odnoszą się do schematu A o wymiarze 3,85 m x 2,55 m.

Certyfikat wydawany jest na podstawie Raportu w sprawie oceny właściwości wyrobów nr 1390-CPR-0257/2015/Z wydanego dnia 03.11.2015 przez Jednostkę Notyfikowaną nr 1390 - Centrum stavebního inženýrství a.s., záklád Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky.



Data wydania: 12 maja 2022 r.

Ważność do: 12 maja 2025 r.

inż. Petr Sláčík

Kierownik Laboratorium Badawczego STV