

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydaje

CERTYFIKAT

w sprawie weryfikacji właściwości i klasyfikacji do znakowania produktu znakiem CE

Nr CE-ZSTV-086-22

na produkt:

Drzwi zewnętrzne aluminiowe, system Aliplast SUPERIAL SP800 (i, i+)

producent:

ALIPLAST Sp. z o.o.
ul. Wacława Moritza 3, 20-276 Lublin
Polska
REGON: 432507517

Laboratorium Badawcze Budownictwa i Stolarki STV zaświadcza niniejszym, że:

- próbki wyrobu wykazują zgodność następujących właściwości z podstawowymi wymaganiami norm:

Właściwość	Norma klasyfikacji	Klasyfikacja / wartość
Odporność na obciążenia wiatrem	EN 12210	klasa C3 - drzwi jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz klasa CE2400/BE2400 - drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz klasa C2 - drzwi dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz klasa C1/B1 - drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz
Wodoszczelność	EN 12208	klasa 1A - drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz klasa 8A - drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz klasa E750 - drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz
Współczynnik przenikania ciepła *	Deklarowana wartość	U_D = 1,4/ 1,3/ 1,3 W/(m²K) - drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe z szybą U_g = 1,0 W/m²K U_D = 1,1/ 1,1/ 1,1 W/(m²K) - drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe z szybą U_g = 0,7 W/m²K U_D = 1,1/ 1,0/ 1,0 W/(m²K) - drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe z szybą U_g = 0,6 W/m²K U_D = 0,99/ 0,97/ 0,95 W/(m²K) - drzwi jednoskrzydłowe z szybą U_g = 0,5 W/m²K U_D = 0,98/ 0,96/ 0,93 W/(m²K) - drzwi dwuskrzydłowe z szybą U_g = 0,5 W/m²K
Przepuszczalność powietrza	EN 12207	klasa 4 - drzwi jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz i na zewnątrz klasa 2 - drzwi dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz klasa 3 - drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz

* Wartości przed ukośnikiem odnoszą się do ramy SUPERIAL SP800, za ukośnikiem do ramy SUPERIAL SP800 „i”, a za kolejnym ukośnikiem do ramy SUPERIAL SP800 „i+”, z zastosowaniem ramki dystansowej Swisspacer Ultimate.

Certyfikat wydawany jest na podstawie Raportu w sprawie oceny właściwości wyrobów nr 1390-CPR-0092/2016/Z wydanego dnia 10.05.2016 przez Jednostkę Notyfikowaną nr 1390 - Centrum stavebního inženýrství a.s., zakład Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky.

Data wydania: 22 czerwca 2022 r.

Ważność do: 22 czerwca 2025 r.



[Signature]

inż. Petr Sláčík

Kierownik Laboratorium Badawczego STV