

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydaje

CERTYFIKAT

w sprawie weryfikacji właściwości i klasyfikacji do znakowania produktu znakiem CE

Nr CE-ZSTV-087-22

na produkt:

Okno aluminiowe (drzwi balkonowe), system GENESIS 75 (i, i+)

producent:

ALIPLAST Sp. z o.o.
ul. Wacława Moritza 3, 20-276 Lublin
Polska

REGON: 432507517

Laboratorium Badawcze Budownictwa i Stolarki STV zaświadcza niniejszym, że:

- próbki wyrobu wykazują zgodność następujących właściwości z podstawowymi wymaganiami norm:

Właściwość	Norma klasyfikacji	Klasyfikacja / wartość
Odporność na obciążenia wiatrem	EN 12210	klasa C4/B4 - okno jednoskrzydłowe (drzwi balkonowe), rozwierno-uchylne z bocznym przeszkleniem stałym
Wodoszczelność	EN 12208	klasa E1500 - okno jednoskrzydłowe (drzwi balkonowe), rozwierno-uchylne z bocznym przeszkleniem stałym
Współczynnik przenikania ciepła *	Deklarowana wartość	$U_w = 1,2/1,2/1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - okno z szybą $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
		$U_w = 1,0/0,97/0,91 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - okno z szybą $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
		$U_w = 0,94/0,91/0,84 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - okno z szybą $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
		$U_w = 0,87/0,84/0,77 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - okno z szybą $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Przepuszczalność powietrza	EN 12207	klasa 4 - okno jednoskrzydłowe (drzwi balkonowe), rozwierno-uchylne z bocznym przeszkleniem stałym

* Wartości przed ukośnikiem odnoszą się do ramy GENESIS 75, za ukośnikiem do ramy GENESIS 75 „i”, a za kolejnym ukośnikiem do ramy GENESIS 75 „i+”, z zastosowaniem ramki dystansowej Swisspacer Ultimate.

Certyfikat wydawany jest na podstawie Raportu w sprawie oceny właściwości wyrobów nr 1390-CPR-0068/2018/Z wydanego dnia 10.07.2018 przez Jednostkę Notyfikowaną nr 1390 - Centrum stavebního inženýrství a.s., základ Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky.



Data wydania: 22 czerwca 2022 r.

Ważność do: 22 czerwca 2025 r.

inż. Petr Sláčík

Kierownik Laboratorium Badawczego STV