

KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W4591

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.1966 z późniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i dymoszczelne systemu FR90

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych i dymoszczelnych jako drzwi wewnętrzne

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacjach o numerach:

481/ALIPLAST/2018/K-1/3 wyd. 3 o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₁₃₀ i dodatkowych cechach
481/ALIPLAST/2018/K-2/3 wyd. 3 o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₂₆₀ i dodatkowych cechach
481/ALIPLAST/2023/K-3/2 wyd. 2 o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₂₉₀ i dodatkowych cechach
stanowiących integralną część certyfikatu.

objętego Polską Normą wyrobu:

PN-EN 16034:2014-11

Norma PN-EN 16034:2014-11 musi być stosowane przez producenta łącznie z PN-EN 14351-2:2018-12
wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

KAW-MET Dorota Kawińska Marek Kawiński Spółka Jawna

ul. Krakowska 11, 37-716 Orły

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

KAW-MET Dorota Kawińska Marek Kawiński Spółka Jawna

Zadąbrowie 309a, Orły 37-716

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że

**producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania
stałości tych właściwości.**

*Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **02 kwietnia 2025 r.** pozostaje ważny dopóki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.*



Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.
B. Jaspińska
Barbara JASPIŃSKA

Warszawa, 02 kwietnia 2025 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona: biuro@certyfikacja-certbud.pl



„CERTBUD” Sp. z o.o.

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa

Tel. 535 733 933, 535 833 933 fax: (22) 435 56 13



AC 158

KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W4591

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i dymoszczelne systemu FR90

1. Drzwi wewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu FR90 o klasie odporności ogniowej EI₁₃₀ wg klasyfikacji 481/ALIPLAST/2018/K-1/3 pkt 4.2.1

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN-EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₁₃₀ /EI ₂₃₀ /EW ₃₀ /E ₃₀
Samozamykalność	4.4	C

2. Drzwi wewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu FR90 o klasie odporności ogniowej EI₁₃₀ oraz klasie dymoszczelności S_{a4}, S₂₀₀ wg klasyfikacji 481/ALIPLAST/2018/K-1/3 pkt 4.2.2


Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN-EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₁₃₀ /EI ₂₃₀ /EW ₃₀ /E ₃₀
Dymoszczelność	4.2	S _{a4} , S ₂₀₀
Samozamykalność	4.4	C

3. Drzwi wewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu FR90 o klasie odporności ogniowej EI₂₆₀ wg klasyfikacji 481/ALIPLAST/2018/K-2/3 pkt 4.2.1

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN-EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₆₀ /EW ₆₀ /E ₆₀
Samozamykalność	4.4	C

4. Drzwi wewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu FR90 o klasie odporności ogniowej EI₂₆₀ oraz klasie dymoszczelności S_{a4}, S₂₀₀ wg klasyfikacji 481/ALIPLAST/2018/K-2/3 pkt 4.2.2

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN-EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₆₀ /EW ₆₀ /E ₆₀
Dymoszczelność	4.2	S _{a4} , S ₂₀₀
Samozamykalność	4.4	C



KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W4591

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i dymoszczelne systemu FR90

5. Drzwi wewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu FR90 o klasie odporności ogniowej EI₂90 wg klasyfikacji 481/ALIPLAST/2023/K-3/2 pkt 4.2.1

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN-EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂ 90/EW90/E90
Samozamykalność	4.4	C

6. Drzwi wewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu FR90 o klasie odporności ogniowej EI₂90 oraz klasie dymoszczelności Sa₃, S₂₀₀ wg klasyfikacji 481/ALIPLAST/2023/K-3/2 pkt 4.2.2

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN-EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂ 90/EW90/E90
Dymoszczelność	4.2	Sa ₃ , S ₂₀₀
Samozamykalność	4.4	C



Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.


Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 02 kwietnia 2025 r.

