



Jednostka Notyfikowana Nr 2310
„CERTBUD” Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa



AC 158

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W4592

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Zewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne systemu FR90

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych i dymowych jako drzwi zewnętrzne

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacjach o numerach:

481/ALIPLAST/2018/K-1/3 wyd. 3 o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₁₃₀ i dodatkowych cechach

481/ALIPLAST/2018/K-2/3 wyd. 3 o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₂₆₀ i dodatkowych cechach

481/ALIPLAST/2023/K-3/2 wyd. 2 o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₂₉₀ i dodatkowych cechach stanowiących integralną część certyfikatu.

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

KAW-MET Dorota Kawińska Marek Kawiński Spółka Jawna

ul. Krakowska 11, 37-716 Orły

i produkowane w zakładzie produkcyjnym:

KAW-MET Dorota Kawińska Marek Kawiński Spółka Jawna

Zadąbrowie 309a, Orły 37-716

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm):

EN 16034:2014

(norma EN 16034:2014 musi być stosowana przez producenta łącznie z normą EN 14351-1:2006+A2:2016)

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 02 kwietnia 2025 r. i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.

Barbara Jasińska
Barbara JASIŃSKA

Warszawa, 02 kwietnia 2025 r.

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W4592

Zewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne systemu FR90

1. Drzwi zewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu FR90 o klasie odporności ogniowej EI₁₃₀ wg klasyfikacji 481/ALIPLAST/2018/K-1/3 pkt. 4.2.1


Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₁₃₀ /EI ₂₃₀ /EW30/E30
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona

2. Drzwi zewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu FR90 o klasie odporności ogniowej EI₁₃₀ oraz klasie dymoszczelności S_{a4}, S₂₀₀ wg klasyfikacji 481/ALIPLAST/2018/K-1/3 pkt. 4.2.2

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₁₃₀ /EI ₂₃₀ /EW30/E30
Dymoszczelność	4.2	S _{a4} , S ₂₀₀
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona



Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W4592

Zewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne systemu FR90

3. Drzwi zewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu FR90 o klasie odporności ogniowej EI₂60 wg klasyfikacji 481/ALIPLAST/2018/K-2/3 pkt. 4.2.1

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂ 60/EW60/E60
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona

4. Drzwi zewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu FR90 o klasie odporności ogniowej EI₂60 oraz klasie dymoszczelności S_{a4}, S₂₀₀ wg klasyfikacji 481/ALIPLAST/2018/K-2/3 pkt. 4.2.2

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂ 60/EW60/E60
Dymoszczelność	4.2	S _{a4} , S ₂₀₀
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona



Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W4592

Zewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne systemu FR90

5. Drzwi zewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu FR90 o klasie odporności ogniowej EI₂90 wg klasyfikacji 481/ALIPLAST/2023/K-3/2 pkt. 4.2.1

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂ 90/EW90/E90
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona

6. Drzwi zewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu FR90 o klasie odporności ogniowej EI₂90 oraz klasie dymoszczelności S_{a3}, S₂₀₀ wg klasyfikacji 481/ALIPLAST/2023/K-3/2 pkt. 4.2.2

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂ 90/EW90/E90
Dymoszczelność	4.2	S _{a3} , S ₂₀₀
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona



Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.

Barbara Jaśpińska
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 02 kwietnia 2025 r.