

KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W4593

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.1966 z późniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemu ALIPLAST FR65

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych jako drzwi wewnętrzne

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w raportach klasyfikacyjnych o numerach:

- 3007_828/K-1/2 wyd. 2, o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₂30 i dodatkowych cechach
 - 3007_828/K-2/2 wyd. 2, o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₂60 i dodatkowych cechach
- stanowiących integralną część certyfikatu

objętego Polską Normą wyrobu:

PN-EN 16034:2014-11

Norma PN-EN 16034:2014-11 musi być stosowane przez producenta łącznie z PN-EN 14351-2:2018-12 wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

KAW-MET Dorota Kawińska Marek Kawiński Spółka Jawna

ul. Krakowska 11, 37-716 Orły

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

KAW-MET Dorota Kawińska Marek Kawiński Spółka Jawna

Zadąbrowie 309a, Orły 37-716


Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że

producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych właściwości.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **02 kwietnia 2025 r.** pozostaje ważny dopóki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.


Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 02 kwietnia 2025 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona: biuro@certyfikacja-certbud.pl

KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W4593

Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemu ALIPLAST FR65

1. Drzwi wewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu Aliplast FR65 o klasie odporności ogniowej EI₂₃₀ wg klasyfikacji 3007_828/K-1/2 wyd. 2 pkt. 4.2.1

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₃₀ /E30/EW30
Samozamykalność	4.4	C

2. Drzwi wewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu Aliplast FR65 o klasie dymoszczelności S_{a4} i S₂₀₀ wg klasyfikacji 3007_828/K-1/2 wyd. 2 pkt. 4.2.2

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Dymoszczelność	4.2	S _{a4} , S ₂₀₀
Samozamykalność	4.4	C

3. Drzwi wewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu Aliplast FR65 o klasie odporności ogniowej EI₂₃₀ oraz klasie dymoszczelności S_{a4} i S₂₀₀ wg klasyfikacji 3007_828/K-1/2 wyd. 2 pkt. 4.2.3

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₃₀ /E30/EW30
Dymoszczelność	4.2	S _{a4} , S ₂₀₀
Samozamykalność	4.4	C

4. Drzwi wewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu Aliplast FR65 o klasie odporności ogniowej EI₂₃₀ oraz klasie odporności na wielokrotne zamykanie i otwieranie C5 wg klasyfikacji 3007_828/K-1/2 wyd. 2 pkt. 4.2.4

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₃₀ /E30/EW30
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	5



KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W4593

Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemu ALIPLAST FR65

5. Drzwi wewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu Aliplast FR65 o klasie odporności ogniowej EI₂₃₀, dymoszczelności S_{a4} i S₂₀₀, oraz klasie odporności na wielokrotne zamykanie i otwieranie C5 wg klasyfikacji 3007_828/K-1/2 wyd. 2 pkt. 4.2.5

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₃₀ /E30/EW30
Dymoszczelność	4.2	S _{a4} , S ₂₀₀
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	5

6. Drzwi wewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu Aliplast FR65 o klasie odporności ogniowej EI₂₆₀ wg klasyfikacji 3007_828/K-2/2 wyd. 2 pkt. 4.2.1

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₆₀ /E60/EW60
Samozamykalność	4.4	C

7. Drzwi wewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu Aliplast FR65 o klasie dymoszczelności S_{a4} i S₂₀₀ wg klasyfikacji 3007_828/K-2/2 wyd. 2 pkt. 4.2.2

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Dymoszczelność	4.2	S _{a4} , S ₂₀₀
Samozamykalność	4.4	C

8. Drzwi wewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu Aliplast FR65 o klasie odporności ogniowej EI₂₆₀ oraz klasie dymoszczelności S_{a4} i S₂₀₀ wg klasyfikacji 3007_828/K-2/2 wyd. 2 pkt. 4.2.3

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₆₀ /E60/EW60
Dymoszczelność	4.2	S _{a4} , S ₂₀₀
Samozamykalność	4.4	C

KRAJOWY CERTYFIKAT
STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr AC 158-UWB-W4593

Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne
systemu ALIPLAST FR65

9. Drzwi wewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu Aliplast FR65 o klasie odporności ogniowej EI₂60 oraz klasie odporności na wielokrotne zamykanie i otwieranie C5 wg klasyfikacji 3007_828/K-2/2 wyd. 2 pkt. 4.2.4

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂ 60/E60/EW60
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	5

10. Drzwi wewnętrzne, w tym drzwi o pomniejszych wymiarach (nazwa zwyczajowa: okno techniczne), systemu Aliplast FR65 o klasie odporności ogniowej EI₂60, dymoszczelności Sa₄ i S₂₀₀, oraz klasie odporności na wielokrotne zamykanie i otwieranie C5 wg klasyfikacji 3007_828/K-2/2 wyd. 2 pkt. 4.2.5

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂ 60/E60/EW60
Dymoszczelność	4.2	Sa ₄ , S ₂₀₀
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	5



Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.
Barbara Jaspińska
Barbara JASPIŃSKA

Warszawa, 02 kwietnia 2025 r.